



建设工程竣工验收报告

单位工程名称	大武口区星海镇枣香村黑臭水体治理建设项目
建设单位名称	石嘴山市大武口区星海镇人民政府
竣工验收时间	2022年3月10日

工程质量监督站监制



建设工程竣工验收报告

单位工程名称	大武口区星海镇枣香村黑臭水体治理建设项目		
建筑规模	1100米	结构类型、层数	/
施工单位名称	宁夏恒鑫建设集团有限公司		
建设单位名称	石嘴山市大武口区星海镇人民政府		
设计单位名称	大洲设计咨询集团有限公司		
监理单位名称	银川正恒工程管理有限公司		
工程报建时间	2021年10月14日	开工日期	2021年10月14日
工程造价	2527189.26元		

工程概况:

本工程为大武口区星海镇枣香村黑臭水体治理建设项目,位于大武口星海镇枣香村,本工程施工图按照建设单位指定的管线位置进行设计,带状地形图由建设单位提供,整治范围为隆湖二站小学东侧现状农田退水沟,由南至北排至六分沟,长度共计1.4公里,平均宽度9.5米,平均水深1.5米,排水管道采用I级钢筋混凝土排水管,采用橡胶圈接口,承插连接,管道基础均做120°砂石基础,预留长度为不截断整管为原则,未接用户的管道采用砖封堵,水泥砂浆抹面,厚度为20mm。

竣工验收程序:

完成施工合同和施工图纸规定的所有施工内容后,施工单位依据施工质量验收规范,施工图纸等组织有关人员进行自检,并对检查结果进行了评定。符合要求后向监理单位递交工程验收报告和完整的技术资料,经监理单位对施工内业资料进行了审核和组织相关人员进行工程竣工预验收,经验收合格后向建设单位提请竣工验收。

竣工验收内容:

施工合同和施工图纸规定的所有内容



成立以建设单位项目负责人为组长, 各方检查合格并出具报告, 组织各参建单位进行竣工验收

竣工验收标准执行情况:

1. 全体参加竣工验收的人员按方案规定的时间、地点签到集合
2. 验收组负责人按竣工验收方案对参加验收人员进行专业分组并分配验收工作
3. 实施竣工验收的检查和评定工作, 记录验收过程中发现的问题
4. 各专业验收组形成竣工验收结论
5. 召开竣工验收会议, 由建设单位项目负责人代表各方宣布竣工验收结论

对工程参建各方(施工、监理、勘察、设计)评价意见:

1. 对设计情况的评价: 根据地质勘察资料和建设单位对工程使用要求进行科学设计, 严格执行国家有关法律法规及工程架收纳盒强制性标准, 做到了科学、合理。
2. 对监理情况评价: 在工程施工过程中严格按照《建设工程监理规范》和监理合同对工程全面监理, 对工程质量严格按设计要求和强制性标准控制。
3. 对施工情况评价: 在施工过程中按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工, 严格履行合同内容、执行法律、法规和工程建设强制性标准, 工程质量控制资料齐全有效, 工程质量达到验收标准



在施工阶段,建设单位对工程质量、进度、投资、安全及外部协调等工作进行了全过程的管理,对各项严格按照设计图纸和施工质量验收规范及质量监督部门要求进行。
竣工后,在监理单位组织工程初验基础上,审查竣工报告,认为该工程具备验收条件时,组织该工程的正式验收。

工程竣工验收意见:

本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求、设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。
验收组一致同意本工程评定为合格工程,同意使用。



工程竣工验收结论:

☒ 合格

☐ 不合格

DB64/266-2018

符合图纸及验收规范相关规定, 同意使用

注: 结论为是否符合国家质量标准, 能否同意使用。

验收组职务	姓名	工作单位及职务	技术职称	签名
验收组组长				
验收组成员	王明华			王明华
	王明华			王明华
	王明华			王明华
	王明华			王明华
	王明华			王明华
	王明华			王明华
	王明华			王明华
	王明华			王明华
	王明华			王明华
	王明华			王明华
建设单位会签	建设单位项目负责人:  建设单位法人代表: 			



扫描全能王 创建

工程竣工验收单

项目名称: 大武口区星海镇枣香村黑臭水体治理建设项目

工程建设内容: 1. 抽水、降水工程。2. 清运淤泥(外运)。3. 沟槽回填天然砂砾(外购)平整、夯实。4. I级钢筋混凝土排水管 D800 安装。5. 砌筑检查井(井径 1500mm)。6. I级钢筋混凝土排水管 D400 安装。7. 沟槽回填普通土(土方外购), 平整。8 回填种植土(土方外购), 平整。9. 接纳口。

验收意见: 该工程能够按照甲方要求施工, 合格

参加验收人员:

李平 王明 马航 陈志东
赵生东 杨五洪

建设单位:

负责人: 杨明 (签章) 2022年3月10日



施工单位:

负责人: 梁永学 (签章) 2022年3月10日



督查意见:

验收合格, 同意验收





建设工程竣工验收报告

单位工程名称	大武口区星海镇隆惠村黑臭水体治理建设项目
建设单位名称	石嘴山市大武口区星海镇人民政府
竣工验收时间	2022年3月10日

工程质量监督站监制



建设工程竣工验收报告

单位工程名称	大武口区星海镇隆惠村黑臭水体治理建设项目		
建筑规模	1100米	结构类型、层数	/
施工单位名称	银川兴盛达城乡实业有限公司		
建设单位名称	石嘴山市大武口区星海镇人民政府		
设计单位名称	大洲设计咨询集团有限公司		
监理单位名称	银川正恒工程管理有限公司		
工程报建时间	2021年10月14日	开工日期	2021年10月14日
工程造价	1566666.47元		

工程概况:

本工程为大武口区星海镇隆惠村黑臭水体治理建设项目，位于大武口星海镇隆惠村，施工图按照建设单位指定的管线位置进行设计，带状地形图由建设单位提供，由北至南排至八分沟，长度共计1.1公里，平均宽度6.5米，平均水深1.2米，按建设单位指定的管线位置进行设计，带状地形图由建设单位提供，本工程采用1956黄海高程，坐标采用大武口区城市坐标系，排水管道采用I级钢筋混凝土排水管，管道基础采用120°中粗砂基础。

竣工验收程序:

完成施工合同和施工图纸规定的所有施工内容后，施工单位依据施工质量验收规范，施工图纸等组织有关人员进行自检，并对检查结果进行了评定。符合要求后向监理单位递交工程验收报告和完整的技术资料，经监理单位对施工内业资料进行了审核和组织相关人员进行工程竣工预验收，经验收合格后向建设单位提请竣工验收。

竣工验收内容:

施工合同和施工图纸规定的所有内容



竣工验收组织形式:

成立以建设单位项目负责人为组长, 各方检查合格并出具报告, 组织各参建单位进行竣工验收

竣工验收标准执行情况:

1. 全体参加竣工验收的人员按方案规定的时间、地点签到集合
2. 验收组负责人按竣工验收方案对参加验收人员进行专业分组并分配验收工作
3. 实施竣工验收的检查和评定工作, 记录验收过程中发现的问题
4. 各专业验收组形成竣工验收结论
5. 召开竣工验收会议, 由建设单位项目负责人代表各方宣布竣工验收结论

对工程参建各方(施工、监理、勘察、设计)评价意见:

1. 对设计情况的评价: 根据地质勘察资料和建设单位对工程使用要求进行科学设计, 严格执行国家有关法律法规及工程架收纳盒强制性标准, 做到了科学、合理。
2. 对监理情况评价: 在工程施工过程中严格按照《建设工程监理规范》和监理合同对工程全面监理, 对工程质量严格按设计要求和强制性标准控制。
3. 对施工情况评价: 在施工过程中按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工, 严格履行合同内容、执行法律、法规和工程建设强制性标准, 工程质量控制资料齐全有效, 工程质量达到验收标准



在施工阶段,建设单位对工程质量、进度、投资、安全及外部协调等工作进行了全过程的管理,对各项严格按照设计图纸和施工质量验收规范及质量监督部门要求进行。
竣工后,在监理单位组织工程初验基础上,审查竣工报告,认为该工程具备验收条件时,组织该工程的正式验收。

工程竣工验收意见:

本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求、设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。
验收组一致同意本工程评定为合格工程,同意使用。



工程竣工验收结论:

☒ 合格

☐ 不合格

DB64/266-2018

符合图纸及验收规范相关规定, 同意使用

注: 结论为是否符合国家质量标准, 能否同意使用。

验收组职务	姓名	工作单位及职务	技术职称	签名
验收组组长				
验收组成员	王明			王明
	王明			王明
	王明			王明
	王明			王明
	王明			王明
	王明			王明
	王明			王明
	王明			王明
	王明			王明
	王明			王明
建设单位会签	建设单位项目负责人:  建设单位法人代表: 			



工程竣工验收单

项目名称: 大武口区星海镇隆惠村黑臭水体治理建设项目

工程建设内容: 1. 抽水、降水工程。2. 清运淤泥(外运)。3. 沟槽回填天然砂砾(外购)平整、夯实。4. I级钢筋混凝土排水管 D600 安装。5. 砌筑检查井(井径 1200mm)。6. I级钢筋混凝土排水管 D400 安装。7. 沟槽回填普通土(土方外购), 平整。8 回填种植土(土方外购), 平整。9. 接纳口。

验收意见: 该工程能够按照甲方要求施工, 合格

参加验收人员:

李平 张明 马乾 陈志东
朱红 和五强

建设单位:

负责人: 杨明




(签章)

2022年3月10日

施工单位:

负责人: 杨明



(签章)

2022年3月10日

督查意见:

张明 马乾 和五强



